

Bogatynia dnia 4.07.2012r.

BZI.IZP.271.31.2.2012.JK

-dotyczy pisma z dnia 2.07.2012 / 3.07.2012

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Odbudowy zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni.

Numer ogłoszenia: 216408 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy wykonanie fontanny (widocznej na rysunku nr 6 oraz rysunku nr 2b projektu wykonawczego, branża budowlana) jest przedmiotem przetargu?

Odp. Wykonanie fontanny nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. W ramach inwestycji należy wykonać przyłącza wod-kan do planowanej fontanny oraz zasilanie energetyczne zgodnie z dokumentacją.

2. Czy nawierzchnię miejsc postojowych na wysokości budynków 27 i 29 należy wykonać z kostki granitowej rzędowej 15/15 (rysunek nr 6 projektu wykonawczego, branża drogowa), czy z kostki granitowej 15/22 gr. 12cm ciętej z płyty (rysunek nr 2b projektu wykonawczego, branża drogowa)?

Odp. Nawierzchnię miejsc postojowych na wysokości budynków 27 i 29 należy wykonać zgodnie z rys. nr 6 projektu wykonawczego branża drogowa (szczegół „F”) z kostki granitowej rzędowej 15/15. Z kostki granitowej 15/22 gr. 22 z jedną ścianą płaską (promieniowana) należy wykonać nawierzchnie wjazdu na posesje zgodnie z rysunkiem nr 6 projektu wykonawczego branża drogowa szczegół „B”.

3. Z uwagi na złożoność oferty tj. występowanie wszystkich branż robót o dużym zakresie budowa oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, odbudowa dróg i chodników, odbudowa murów oporowych, odbudowa kładek dla pieszych, tereny zielone i mała architektura Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie okresu składania ofert w celu umożliwienia prawidłowej i dokładnej wyceny zadania.

Odp. Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego okresu do składania ofert.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować je odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
mgr inż. Dominik Matelski

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania

- strona internetowa www.bogatynia.pl

- a/a