



ZAMAWIAJĄCY -
GMINA BOGATYNIA
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Nr zamówienia:

Bogatynia, dnia 16.11.2018r.

IZO. 271.28.2018.MA

Dotyczy pism z dnia 14.11.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 636635-N-2018r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 17.10.2018.) na Rewitalizację Centrum Bogatyni – Etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie:

1. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją na wykonanie obudowy wnęk ekspozycyjnych z konstrukcji stalowej, pokrytej deską egzotyczną?

Brak parametrów technicznych na ww. konstrukcję stalową oraz na drewno egzotyczne uniemożliwia sporządzenie jakiegokolwiek wyceny pozycji nr 150 przedmiaru? W dokumentacji załączonej do SIWZ brak jest ww. rozwiązania.

2. Jakie są parametry techniczne projektowanej posadzki z betonu dekoracyjnego z cokolikiem?

3. Jakie są wymiary projektowanych gzymsów ze styropianu, opasek okiennych tj. wymiary wysokość szerokość.

4. Jakie parametry techniczne ma projektowany strop nad piwnicą, w części stropu wg przekroju warstw P6 jest to strop żelbetowy w pozostałej części brak opisu warstw stropu, patrz rysunek nr A7?

5. Czy strop nad piwnicą jest stropem szklanym?

Jeżeli strop nad piwnicą jest stropem szklanym to brak w przedmiarze pozycji do wyceny stropu szklanego. pozycja 66 przedmiaru dotyczy montażu ścian szklanych zewnętrznych.

6. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją na balustrady w części budynku istniejącego i udostępni w celu wyceny pozycji nr 114 przedmiaru. W dokumentacji załączonej do SIWZ brak jest dokumentacji i opisu balustrady.

7. Jakie posadzki są przedmiotem przetargu cytuję „posadzki z betonu dekoracyjnego z cokolikiem na wys. 10cm grub. posadzki 2cm” koniec cytatu czy posadzki żywiczne wg projektu patrz rysunek nr A3 i A4, natomiast wg przekroju warstw poziomych posadzek rysunek A10 są posadzki z betonu dekoracyjnego grub. 2cm? W przedmiarze patrz pozycja nr 172 ujęto posadzki z betonu dekoracyjnego grub. 2cm. W związku z powyższymi pytaniami i brakiem uszczegółowienia w dokumentacji, prosimy o umożliwienie sporządzenia rzetelnej wyceny i wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż:

Ad. 1. Wymiary wnek 250x40x47cm (szer.xwys.gł.). Konstrukcja z profili stali ocynkowanej. Drewno egzotyczne iroko, grubość okładziny 3,5cm.

Ad. 2. Dane techniczne dla posadzki betonowej dekoracyjnej:

Dla zaprawy posadzkowej:

Skurcz przy grubości warstwy 3mm po 28 dniach poniżej lub równie 0,3%.

Twardość po 14 dniach powyżej lub równa 18MPa.

Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach większa lub równa 0,8 MPa.

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach większa lub równa 5,5MPa.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 25MPa.

Odporność na ścieranie udarowe 800-1500 (liczba obrotów urządzenia RS-1)

Warstwa szczepna posadzki:

Dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa.

Komponent A: modyfikowana żywica EP

Komponent B: amina alifatyczna

Gęstość (A+B): 1,10g/cm³

Lepkość (A+B): ok. 600mPas

Zawartość części stałych: 100% wagowo i objętościowo

Kolorystyka: transparentny

Wyrób zgodny z PN-EN 13813

Ad. 3. Wymiary gzymsu 11x7cm (wys.x szer.)

Wymiary opasek okiennych: 16x2,5cm (szer. x grubość przekroju)

Ad. 4. i Ad. 5.

Pytanie niezrozumiałe. W pawilonie całoszklonym zaprojektowano ekspozycję -1/4 i -1/1 korytarz przykryte stropem P6 zgodnie z projektem wykonawczym Rys. A7.

Ad. 6. Zgodnie z zapisem STWiOR oraz projektem wykonawczym przewiduje się balustradę pochylni niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej w kolorze jasno-szarym MAT. Wymiary należy odczytać z rysunku A1. Balustrady wewnątrz budynku należy wykonać z tego samego materiału, a kształt i wymiary winny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ad. 7. Patrz Ad 2

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować je odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego

z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
Aleksandra Tobiasz

Otrzymują:

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl
2. aa

